

姫路医療センター 薬剤部

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2024/01

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.3	3.9	4.4
2日	3.3	3.9	4.4
3日	3.3	3.9	4.4
4日	3.3	3.9	4.4
5日	3.4	4.0	4.4
6日	3.4	4.0	4.4
7日	3.4	3.9	4.4
8日	3.4	4.0	4.5
9日	3.4	4.0	4.5
10日	3.4	4.0	4.5
11日	3.4	4.0	4.5
12日	3.4	4.0	4.5
13日	3.4	4.0	4.5
14日	3.4	4.0	4.5
15日	3.4	4.0	4.5
16日	3.4	4.0	4.5
17日	3.2	4.0	4.6
18日	3.4	4.0	4.5
19日	3.4	4.0	4.5
20日	3.4	4.0	4.5
21日	3.4	4.0	4.4
22日	3.4	3.9	4.4
23日	3.4	4.0	4.4
24日	3.4	4.0	4.6
25日	3.5	4.0	4.5
26日	3.4	4.0	4.5
27日	3.4	4.0	4.5
28日	3.4	4.0	4.5
29日	3.4	4.0	4.5
30日	3.4	4.0	4.5
31日	3.4	4.0	4.5
全体	3.2	4.0	4.6

温度逸脱がないことを確認しました。
2024年2月1日
治験薬管理者 